

Einsparerfolg und Beitrag zum Klimaschutz

Gebäude	Kita Haferkamp	
Adresse	Eilmerstr. 22, 28217 Bremen	
Hauptnutzung	Kindertagesstätte	
Sonderzone		

Aktueller Verbrauchs-Trend für den Monat:

Apr 2010 bis Mrz 2011


Heizungsverbrauch	Stromverbrauch	Wasserverbrauch
		
Unsere Einsparbemühungen im Bereich Heizung sind erfolgreich! "Alles im grünen Bereich"	Unsere Einsparbemühungen im Bereich Strom sind erfolgreich! "Alles im grünen Bereich"	Unser Wasser-Verbrauch ist derzeit zu hoch, das Einsparziel kann nicht erreicht werden!

Einsparung an Energie- und Wasser-Kosten:

-7,3%

"die Energie- & Wasserkosten-Einsparung der 2. Projektrunde (2010/2011) beträgt insgesamt:

Es ist eine anhaltenden Verbrauchssteigerung, hauptsächlich bei Wasser zu verzeichnen. Die Einsparbemühungen im Bereich Wärme zeigen Wirkung. Der Einsparerfolg insg. ist als überdurchschnittlich zu verzeichnen. (Nutzungsänderung eingetreten?, Einfluss Einzelraumregelung ab Jan/Feb Klärungsbedarf !)



Klimaschutz-Wirkung

In der 2. Runde Start (Apr/10) konnten die CO₂-Emission insg. um ca. -4337 kg/Jahr gesenkt werden.

Dies ergibt eine CO₂-Reduzierung von -10,7 %
Diese Menge entspricht der Wirkung von 4300 m² Waldfläche

